

Lista czynności nie objętych gwarancją



Gwarancja producenta nie obejmuje następujących czynności:

- przegląd okresowy (zalecane: co pół roku lub po wydanych 50000 litrach oleju, lub w razie potrzeby),
- kalibracja (przepływomierzy, TMS),
- pierwsze uruchomienie przez autoryzowany serwis,
- czyszczenie/wymiana filtrów (zalecane: co pół roku lub w razie potrzeby),
- czyszczenie komory pompy (zalecane: co pół roku lub w razie potrzeby),
- wymiana uszkodzonych mechanicznie łopatek pompy (dot. pomp: Panther 56/75, Viscomat 90, Carry 2000, Panther DC 12/24V, Bi-pump),
- czyszczenie/wymiana zaworu by-pass w pompach (dot. pomp Panther 56/72, Viscomat 90, Carry 2000, Panther DC 12/24V, Bi-pump),
- wymiana uszkodzonego w wyniku zatarcia wirnika w pompie Flaco,
- wymiana o-ring w pompach w przypadku przecieku,
- naprawa/wymiana pompy uszkodzonej w wyniku zatarcia,
- uszkodzenie spowodowane rdzą w pompach, przepływomierzach i innych elementach wyposażenia zbiorników na olej napędowy i opałowy,
- ingerencja właściciela/ nieautoryzowana naprawa części,
- uszkodzenie mechaniczne – pęknięta obudowa, złamana rączka, uchwyt, itp. świadcząca o niewłaściwym użytkowaniu,
- zabrudzenie czujnika pistoletu dystrybucyjnego,
- uszkodzenia mechaniczne pistoletu dystrybucyjnego, ślady niewłaściwego użytkowania lub wandalizmu,
- programowanie ustawień MU,
- wymiana bezpieczników (dot. pomp, TMS. MU),
- zwarcie elektryczne: TMS, MCBox, MU, Flaco panel, pomp spowodowane niewłaściwym podłączeniem do sieci elektrycznej,
- wymiana baterii (dot. przepływomierza cyfrowego, wskaźników poziomu oleju, innych),
- czyszczenie ultradźwiękowego czujnika poziomu TMS w zbiornikach na AdBlue.

Inne czynności nie wymienione powyżej do indywidualnego rozpatrzenia. Konsultacja z Kingspan Environmental Sp. z o.o.

Podpis i pieczęć firmy



KINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica, Poland

Tel.: +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99
biuro@kingspan-env.pl

www.environmental.kingspan.com